

1. DI QUE TIPO DE LUMES (A, B, C OU D), SERÍAN OS SEGUINTES, ATENDENDO AO MATERIAL COMBUSTIBLE:

- A. Alcohol
- B. Butano
- C. Carbón
- D. Cera
- E. Madeira
- F. Propano
- G. Sodio
- H. Gasolina

2. LE AS NORMAS BÁSICAS E DI SE AS SEGUINTES AFIRMACIÓNS SON VERDADEIRAS OU FALSAS:

- a. O número mínimo de extintores debe ser o suficiente para o percorrido, en cada planta, dende calquera punto ocupable da evacuación ata un extintor, non superará os 15 metros (risco medio ou Baixo) e os 10 metros (risco alto)
- b. Cada ano, a empresa ou unha contratada do mantemento debe facer unha inspección ocular da conservación do extintor
- c. Antes de achegarnos ao lume para apagalo, debemos realizar unha pequena descarga do extintor para comprobar a saída do axente extintor
- d. Os extintores estarán como máximo a 1,70 m. do chan
- e. O retimbrado do extintor é cada 5 anos, durante un período máximo de 20

3. DI CALES DAS NORMAS BÁSICAS SE INCUMPREN NO CASO PRÁCTICO ESPECIFICANDO NO TEXTO CANDO.

4. ENUMERA:

- a. Os elementos do tetraedro do lume
- b. 3 medidas de protección contra o lume