

Обладнання для підключення силових кабелів один до одного і до пристроїв у КЛ

1

Чавунні муфти



— використовуються для завершення кабелів напругою до 1 кВ, які вводяться у внутрішнє обладнання;

2

Чавунна т-подібна муфта



використовуються для підключення відгалуження кабелю до основного білю при номінальній напрузі до 10 кВ;

3

Чавунні пляшкоподібні муфти

— витісняються лежачими головками - використовуються для завершення кабелів у внутрішніх пристроях на напругу до 10 кВ;

4

Конічні головки

— використовуються для завершення кабелів у внутрішніх пристроях при напрузі до 10 кВ, дозволяють виводити кабельні сердечники перпендикулярно до його осі;

5

Лежачі головки

прокладаються в сухій місцевості, використовуються для з'єднання кабелів до 35 кВ і підключення кабелів до 10 кВ, прокладених на вологих ділянках;