

C05- MENGESAN KEROSAKAN & BAIK PULIH PENYAMAN UDARA UNIT PISAH

Arahan – Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. (gunakan huruf kecil).

1- Unit penyaman udara tidak beroperasi mungkin disebabkan _____ putus/terbakar atau _____ rendah / tiada bekalan kuasa.

2- Bunyi bising atau berdengung pada pemampat mungkin disebabkan:

- a) _____ pemampat pecah/rosak.
- b) berlaku mampatan _____ refrigeran atau minyak.
- c) pemampat tersekat.

3- Bilah kipas yang rosak ataupun cagak (mounting) pemampat/ motor kipas yang longgar boleh mengakibatkan unit _____ dan _____.

4- Unit yang kurang bahan pendingin atau kurang minyak pemampat menyebabkan pemampat menjadi _____.

5- Bagi mengelakkan pemampat panas disebabkan berkisar pada beban lampau, perlu dipastikan :

- a) tiada halangan pembebasan haba pada pemeluwap / pemeluwap tidak _____.
- b) motor kipas dan _____ kipas baik.

6- Litar pintas boleh berlaku apabila kabel _____ dan _____ bersentuhan antara satu sama lain.

7- Komponen yang mempunyai nilai rintangan atau ketebatan yang rendah perlu _____.