

LIMPIEZA DE LOS DEPÓSITOS DE ARRE



Una vez que has realizado la **INSPECCIÓN** de todas las partes del depósito de aguas de **ARRE/VILLAVA** tocará llevar a cabo una limpieza del mismo. Han pasado ya dos años y lo ideal es que cada uno o dos años se lleve a cabo una **LIMPIEZA** que deberá tener una desincrustación, una desinfección y un aclarado.

El jefe de equipo nos ha dicho las labores que hay que realizar para llevar a cabo la correcta limpieza del depósito:

ACLARAR CON AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO

DESINFECTAR SUPERFICIES CON HIPOCLORITO U OTRO PRODUCTO PERMITIDO

PUESTA EN SERVICIO

LIMPIEZA DE PAREDES ELIMINANDO INCRUSTACIONES, COMPROBANDO GRIETAS Y REPARANDO

LLENAR EL DEPÓSITO Y RESTABLECER CONDICIONES NORMALES: CLORO LIBRE RESIDUAL 0,2 – 1 mg/l

¿Podrías poner las acciones a realizar en orden?

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____