

TEST DI FINE MODULO: AREA SICUREZZA ANTINCENDIO

NOME E COGNOME: _____

1. I liquidi infiammabili sono classificati:
 - A. in base alla densità;
 - B. in base alla temperatura di infiammabilità;
 - C. in base al colore.
2. Durante un incendio si possono avere difficoltà respiratorie a causa:
 - A. della riduzione del tasso di azoto nell'aria;
 - B. della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria;
 - C. della presenza di idrogeno nell'aria.
3. La probabilità che possa verificarsi un incendio aumenta:
 - A. con la quantità di materiali combustibili;
 - B. con la presenza di sorgenti di innesco;
 - C. con la quantità di liquidi infiammabili.
4. Perché avvenga la combustione sono necessari:
 - A. combustibile, inerte, comburente;
 - B. combustibile innesco, inerte;
 - C. combustibile, innesco, comburente.
5. La mortalità per incendio nella maggioranza dei casi è da attribuire:
 - A. alla inalazione dei gas di combustione;
 - B. alle ustioni;
 - C. al crollo degli edifici.
6. La classe antincendio di un edificio esprime:
 - A. la temperatura massima raggiungibile in un determinato incendio;
 - B. il tempo massimo per il quale le strutture mantengono la propria capacità portante;
 - C. l'altezza antincendio dell'edificio.
7. La resistenza a fuoco di una struttura si esprime in:
 - A. minuti;
 - B. Calorie;
 - C. °C
8. Sull'etichetta di un estintore di tipo approvato devono essere riportati i seguenti dati:
 - A. soltanto il quantitativo dell'agente estinguente;
 - B. soltanto la pressione di stoccaggio dell'agente estinguente o del propellente;
 - C. il tipo di agente estinguente, le modalità di utilizzo e le avvertenze.
9. Gli idranti esterni UNI 70 devono essere posizionati:
 - A. a ridosso dei muri perimetrali degli edifici;
 - B. in posizione nascosta e non segnalata;
 - C. in posizione sufficientemente distante dall'edificio (5 - 20 m).
10. La resistenza al fuoco è:
 - A. la capacità di un elemento strutturale o costruttivo di conservare per un determinato periodo di tempo la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico specificati in una prova standard;
 - B. la temperatura massima raggiunta dall'elemento di un'opera durante un incendio;
 - C. il calore sviluppato durante un incendio.

11. Un cartello circolare rosso secondo il D.Lgs. n. 81/08 segnala:
- A. un divieto;
 - B. un avvertimento;
 - C. una situazione di salvataggio e di soccorso.
12. Un cartello triangolare giallo secondo il D.Lgs. n. 81/08 segnala:
- A. un pericolo;
 - B. un avvertimento;
 - C. una situazione di salvataggio e di soccorso.
13. Un cartello circolare azzurro secondo il D.Lgs. n. 81/08 segnala:
- A. un pericolo;
 - B. un avvertimento;
 - C. una prescrizione
14. Le vie di fuga vengono segnalate:
- A. con cartelli di colore rosso;
 - B. con cartelli di colore verde;
 - C. con cartelli di colore azzurro.
15. Gli estintori ad idrocarburi alogenati agiscono principalmente per:
- A. raffreddamento;
 - B. inibizione della reazione di combustione;
 - C. soffocamento.
16. Per diminuire il pericolo d'incendio in un locale adibito allo stoccaggio di liquidi infiammabili si può:
- A. aumentare la temperatura del locale;
 - B. dotare il locale di aperture di ventilazione naturale;
 - C. aumentare la pressione dell'aria nel locale.
17. I tessuti di lana si possono classificare come:
- A. infiammabili;
 - B. combustibili;
 - C. non combustibili
18. Le vie di accesso e/o di fuga devono aprirsi preferibilmente:
- A. su anfratti;
 - B. su piazze o luoghi aperti;
 - C. su autorimesse
19. Le uscite di sicurezza dei locali devono avere ampiezza multipla di moduli da:
- A. 45 cm
 - B. 60 cm
 - C. 50 cm
20. Di norma la lunghezza del percorso di esodo deve essere non superiore a:
- A. 100 m;
 - B. 30 m;
 - C. 5 m
21. Un impianto automatico di estinzione assolve alla funzione di:
- A. spegnimento dell'incendio;
 - B. inertizzazione preventiva dell'ambiente;
 - C. segnalazione acustica dell'incendio

22. Per la protezione da un incendio di un centro di calcolo è preferibile usare:
- A. polvere;
 - B. idrocarburi alogenati;
 - C. acqua
23. Per la protezione da incendio di un apparecchio elettrico è preferibile usare:
- A. un impianto sprinkler;
 - B. un impianto ad acqua frazionata;
 - C. polvere
24. La ventilazione naturale dei locali può essere ottenuta:
- A. con le testine sprinkler;
 - B. con i ventilatori;
 - C. con le finestre
25. Una delle procedure standard contenute nel Piano di Emergenza deve riguardare:
- A. lo spegnimento dell'incendio generalizzato;
 - B. la chiamata dei Vigili del Fuoco;
 - C. la decontaminazione dell'ambiente.
26. Il comportamento che tutti i dipendenti di una attività a rischio devono seguire in caso di allarme è:
- A. mantenere la calma ed attenersi a quanto stabilito dal piano di emergenza;
 - B. non uscire dall'edificio fino a quando non si mette sotto controllo l'incendio;
 - C. non uscire dall'edificio fino a quando non arrivano i Vigili del Fuoco.
27. Durante la chiamata ai servizi di soccorso si devono fornire le seguenti informazioni:
- A. soltanto il numero di feriti coinvolti;
 - B. soltanto il numero di dipendenti dell'azienda;
 - C. l'indirizzo, il numero di telefono, il tipo di emergenza in corso, il reparto coinvolto, le persone coinvolte, lo stadio dell'evento e il percorso da seguire per raggiungere il luogo dell'emergenza.
28. Durante l'uso di un estintore è preferibile indirizzare l'agente estinguente:
- A. sempre nello stesso punto;
 - B. muovendo l'estintore a ventaglio;
 - C. muovendo l'estintore dall'alto verso il basso.
29. Il migliore agente estinguente utilizzabile per un incendio di liquidi infiammabili è:
- A. l'acqua nebulizzata;
 - B. la schiuma;
 - C. l'anidride carbonica.
30. la sabbia è una sostanza la cui principale azione estinguente è:
- A. il raffreddamento;
 - B. il soffocamento;
 - C. l'azione chimica.