PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 MAUMERE
Jl. Wairklau – Kel. Kota Uneng – Kec. Alok – Kab. Sikka
☎ [0382] 2426144 🖷 [0382] 2426144 Kode Pos 86113
Email : smkn1@smkn1maumere.sch.id Website : https://smkn1maumere.sch.id

Simulasi Asesmen PKL
Transmisi dan Gardu Induk

I. Soal Pilihan Ganda (Bobot Nilai 30%)

1. Pada single line diagram bay line Gardu Indukdouble busbar mempunyai 1 buah PMT dan 2 buah ....

   A. PMS LINE

   B. PMS REL

   C. PMS 20 kV

   D. PMS Ground

2. Inspeksi level 1 adalah ....

   A. Inspeksi dengan peralatan sederhana

   B. Inspeksi dengan menggunakan pancaindera

   C. Inspeksi dalam keadaan tidak padam

   D. Inspeksi dalam keadaan padam

3. Proses data lanjutan setelah data kondisi peralatan GI diperoleh dari pelaksanaan inspeksi level 1 diteruskan ke ....

   A. Sistem aplikasi

   B. Supervisor

   C. Manajer

   D. Dispatcer

4. Standar/ukuran pembanding operator GI dalam memantau kondisi Peralatan GI adalah ....

   A. Data operasi normal sebelumnya

   B. Standar IEC

   C. SPLN

   D. KEPDIR 0520-2

LIVEWORKSHEETS

5. PMT 150 kV di GI yang menggunakan kompresor udara untuk mekanisme buka tutupnya disebut PMT ....

A. Hidrolik

B. Pheuneumatik

C. Elektrik

D. Motorik

LIVEWORKSHEETS